



Dn[mm]	A[mm]	H[mm]	L _{min} [mm]
32	800	470	2800
40			
50			
65			
80	1070	590	3070
100			
125			
150	1220	665	3220
200			
250			
300	1470	810	3470

UWAGA

*Dopuszcza się zmniejszenie odległości pod warunkiem zastosowania dodatkowych osłon otaczających i uzgodnienia tego odstępstwa z TAURON Ciepło Sp. z o.o. i właścicielem (użytkownikiem) kabla elektroenergetycznego lub teletechnicznego. Wymiarowanie kanału ciepłowniczego przyjęto w oparciu o przykładowe dane katalogowe. Z uwagi na mnogość rozwiązań kształtów kanałów ciepłowniczych ich wymiary muszą być każdorazowo zweryfikowane dla konkretnego przypadku skrzyżowania z istniejącą siecią ciepłowniczą.

ZABEZPIECZENIE KABLA ELEKTROENERGETYCZNEGO
LUB TELETECHNICZNEGO W MIEJSCU SKRZYŻOWANIA
Z KANAŁOWĄ SIECIĄ CIEPŁOWNICZĄ