



Dz[mm]	A _{min} [mm]	B _{min} [mm]	L _{min} [mm]
90	150	330	2330
110	150	370	2370
125	150	400	2400
140	150	430	2430
160	150	470	2470
200	150	550	2550
225	200	650	2650
250	200	700	2700
315	200	830	2830
400	200	1000	3000
450	200	1100	3100

UWAGA

Stopień zagęszczenia piasku
nie większy niż 94%

*Dopuszcza się zmniejszenie odległości
pod warunkiem zastosowania dodatkowych
osłon otaczających i uzgodnienia tego
odstępstwa z TAURON Ciepło Sp. z o.o.
i właścicielem (użytkownikiem) kabla
elektroenergetycznego lub teletechnicznego

ZABEZPIECZENIE KABLA ELEKTROENERGETYCZNEGO
LUB TELETECHNICZNEGO W MIEJSCU SKRZYŻOWANIA
Z PREIZOLOWANĄ SIECIĄ CIEPŁOWNICZĄ